


ECO - HK / PK mit OekoSolve Elektroabscheider



Zwischen Kessel und Filter darf kein Überdruck herrschen. Der Kaminbauer oder Planer ist für die richtige Dimensionierung verantwortlich. Ggf. ist ein Kaminventilator vorzusehen, dieses ist mit der Fa. Heitzmann AG abzusprechen. Ist der Kaminzug nicht gemäss Kesselkennwerte gegeben, kann die Nennleistung und die Emissionswerte vom Kessel nicht eingehalten werden. Der Kaminbauer ist verpflichtet den Kamin so zu Installieren dass kein Kondensat- oder Regenwasser in den Filter gelangt (Kondensat-Abscheider).

Isolation möglichst nahe an Filter montieren, sowie zwischen Filter und Kamin möglichst wenige Bögen vorsehen.

Hargassner-Helzkessel		TD-Nr.	520.117
Kaminanschluss & - Dimensionierung		Datum	12.2019
heitzmann		Heitzmann AG	
Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen		Telefon	+41 41 499 61 61
		Telefax	+41 41 499 61 62
			www.heitzmann.ch