


Restaurant, 8462 Rheinau

Rénovation du chauffage, remplacement d'une chaudière à bois déchiqueté par une chaudière à bois déchiqueté



Installation

Chaudière à bois déchiqueté ECO-HK 65 kW avec filtre à particules fines intégré eCleaner
2 accumulateurs de chaleur de 1240 litres
1 chauffe-eau

Description

Restaurant avec deux appartements

Local de chauffage

Local de chauffage compact et bien agencé
3,5 x 3,3 m
Les accumulateurs de chaleur sont installés dans le garage.

Local de stockage

4,5 x 4,5 x 3,8 m
Capacité: 77 m³ de bois déchiqueté

Transport du combustible

Un système d'extraction à ressort (4,5 m de diamètre) transporte le bois déchiqueté jusqu'à la vis de remplissage près de la chaudière. La longueur totale de la vis de transport du local de stockage à la chaudière est de plus de 8 mètres. La vis a été partagée et équipée d'un moteur supplémentaire.

