

Bahnhof, 1820 Montreux

Heizungssanierung, Ölheizung durch Pelletheizung ersetzt

Anlage

150 kW Pelletheizung ECO-PK Saugen
1 Feinstaubfilter OekoRona
2 x 890 Liter Wärmespeicher

Beschreibung

Heizung für das Bahnhofgebäude

Lagerraum

4.8 x 4.9 x 4.1 m / 96 m³
Platz für ca. 52 Tonnen Pellets

Brennstofftransport

Zwei Raumaustragungsschnecken im Lagerraum befördern die Pellets zum Saugschlauch am Kopfstück der Schnecke. Von da werden die Pellets via Saugleitung zum Tagesbehälter am Heizkessel transportiert.

