


ECO - HK / PK mit APF Elektroabscheider



Zwischen Kessel und Filter darf kein Überdruck herrschen.
Der Kaminbauer oder Planer ist für die richtige Dimensionierung verantwortlich.
Ggf. ist ein Kaminventilator vorzusehen, dieses ist mit der Fa. Heizmann AG abzusprechen.
Ist der Kaminzug nicht gemäss Kesselkennwerte gegeben, kann die Nennleistung und die Emissionswerte vom Kessel nicht eingehalten werden.
Der Kaminbauer ist verpflichtet den Kamin so zu Installieren dass kein Kondens- oder Regenwasser in den Filter gelangt (Kondensat-Abscheider).

Hargassner-Heizkessel		TD-Nr.	520.116
Kaminanschluss & - Dimensionierung		Datum	12.2019
Heizmann		Heizmann AG	
Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen		Telefon +41 41 499 61 61 Telefax +41 41 499 61 62 www.heizmann.ch	